



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0542/02/2014

ORYGINAL

Wyrób / product: **Osprzęt przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewania powietrznego: kratki osłonowe, rozety, przepustnice, zawory zwrotne, stabilizatory wentylacji, regulatory ciągu, nawietrzaki, czerpnie powietrza, nawilżacze, filtry, kasety dolotowe do krtek.**

Zawierający / containing: stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ogrzewania powietrznego w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w zakładach opieki zdrowotnej, obiektach przemysłowych)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie osprzętu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on montowany. Atest nie obejmuje wymiennych elementów filtrujących.

Wytwórca / producer:

DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków, Osiedle 48

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DARCO Sp. z o.o.
39-206 Pustków, Osiedle 48

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-07-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 16 lipca 2014

The date of issue of the certificate: 16th July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady